



Stadt Boizenburg/Elbe

Beschlussvorlage		Drucksachen Nr. : 011/11/30			
Status: öffentlich					
Beratungsgegenstand:					
Grundschule "An den Eichen" : Teilweise Aufhebung eines Sperrvermerkes					
Fachbereich Bau und Ordnung Auskunft erteilt: S.Reiher				Erstellungsdatum: 09.02.2011	
Beratungsfolge:					
Nummer	Gremium	Datum Sitzung	Zuständigkeit	Abstimmung (J/N/E)	TOP
1	Hauptausschuss	14.03.2011	Entscheidung		

Beschlussvorschlag:

Der Sperrvermerk in der Haushaltsstelle 22.400 – 95.000, Grundschule „An den Eichen“ für bauliche Brandschutzmaßnahmen wird in Höhe des Honorarangebotes (3.517,10€) aufgehoben.

Sachdarstellung und Begründung:

In der Haushaltsstelle 22.400-95.000, Grundschule „An den Eichen“, sind für bauliche Brandschutzmaßnahmen im Jahr 2011 35.000,00€ vorgesehen.

Dazu fand am 26.01.2011 in den Räumen der Verwaltung ein Beratungsgespräch mit dem Brandschutzprüfer des Landkreises Ludwigslust sowie dem bisher mit der Komplexsanierung beauftragten Architekten statt. Hinsichtlich der zu erfüllenden Mindestanforderungen des Brandschutzes wurden folgende Empfehlungen gegeben:

- *Einbau von Brandschutztüren zum Keller und zum Boden
- *Einbau von Rauchschutztüren mit Feststelleinrichtungen zwischen Treppenhaus und den Fluren
- *Einbau von Rauchschutztüren zwischen Turnhalle/Wohnung und Schule, sowie zu den Räumen 218 (Vorbereitung) und 219 (Computerkabinett)

Ziel sollte die Bauausführung in den Sommerferien (04.07. bis 13.08.2011) sein.

Ein Honorarangebot zur Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung liegt mit Datum 07.02.2011 vor und beträgt 3.517,10€ Brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen		Folgekosten		Betrag
Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	Monatlich Jährlich

Mittel stehen bereit: Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> HHSt.: 22.400-95.000 mit Sperrvermerk HH-Ansatz: 35.000,00€ Verausgabt: 0,00€ Noch verfügbar: 35.000,00€ mit Sperrvermerk	Deckungsvorschlag:
--	--------------------

Unterschrift

Mitzeichnung : Fachbereich I (Kämmerei)

(im Bedarfsfall)